

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ09.В.00398

(обязательная сертификация)

№ 0014416

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся марки ВД-КЧ-501, выпускаемая по ТУ 2316-003-77408958-2007, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021, мм	Толщина огнезащитной краски "АСТРА-М", мм	Расход огнезащитной краски на указанную толщину заявленный производителем, без учета технологических потерь, кг/м <sup>2</sup>
7 - я (15)	2,0	0,05	0,35	0,65
7 - я (15)	3,4	0,05	0,3	0,57
5 - я (45)	2,0	0,05	1,25	2,15
5 - я (45)	3,4	0,05	1,0	1,8
5 - я (45)	7,2	0,05	0,71	1,35
3 - я (90)	3,4	0,05	1,9	3,0
2 - я (120)	12,0	0,05	2,55	3,75



Генеральный (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*С. Шейф*  
подпись

*В. Брыксин*  
подпись

Умрихина О.В.

Брыксин Р.В.



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ09.В.00398

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска»  
 Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д  
 ОГРН: 1034316612681, Телефон: +7-833-240-21-63, Факс +7-833-220-35-15

№ 0016013

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска»  
 Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д  
 ОГРН: 1034316612681, Телефон: +7-833-240-21-63, Факс +7-833-220-35-15

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
 Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,  
 E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся  
 марки ВД-КЧ-501, выпускаемая по ТУ 2316-003-77408958-  
 2007. код ОК 005 (ОКП): 23 1630  
 Серийный выпуск. код ЕКПС:  
 код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ. ), ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк № 0014416 (семь позиций).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 545/ТР от 31.10.2016 г., 546/ТР от 31.10.2016 г., 547/ТР от 31.10.2016 г., 548/ТР от 31.10.2016 г., 549/ТР от 03.11.2016 г., 550/ТР от 03.11.2016 г., 551/ТР от 03.11.2016 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016);

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015) № ST.RU.0001.P397402 от 25.02.2016 г. до 24.02.2019 г. выданный Органом по сертификации ООО «Технологии нового качества» рег. № РОСС RU.31377.04ИБГО

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2017 по 13.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Умрихина О.В.


инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Брыксин Р.В.

инициалы, фамилия





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР 013/3.Н.00082

(номер сертификата соответствия)

**025868**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска»

Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д.

ОГРН 1034316612681, Тел.: +78332203515, Факс: +78332402163

(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткакраска»

Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 18Д.

ОГРН 1034316612681, Тел.: +78332203515, Факс: +78332402163

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, свидетельство об уполномочивании НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.013/3 до 17.12.2017 г. выдано Ассоциацией НСОПБ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Краска «АСТРА-М» огнезащитная, терморасширяющаяся на органическом растворителе, выпускаемая по ТУ 2313-003-49614392-2012, для стальных конструкций.

Сертификат распространяется на серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ)

код ОК 005 (ОКП):  
23 1340

код ЕКПС:

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк № 003160 (четыре позиции).

код ТН ВЭД:

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний №№ 176/ДС, 177/ДС от 30.10.2017 г.; 178/ДС, 179/ДС от 09.11.2017 г.; (ИЦ ПБ АНО «СЦПП» свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.014/3).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015) № ST.RU.0001.P397402 от 25.02.2016 г. до 24.02.2019 г. выданный Органом по сертификации ООО "Технологии нового качества" рег. № РОСС RU.31377.04ИБГО.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 15.12.2017 г. по 14.12.2022 г.

Руководитель (заместитель  
руководителя) органа по сертификации



О.В. Умрихина  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)



С.В. Чарушкин  
(инициалы, фамилия)

